



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
460038, Россия, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2, тел./факс. 44-50-23

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

ООО "Научно-технический центр "Промбезопасность – Оренбург"

ИНН 5610063346

тел. (3532) 30-56-30

Регистрационный номер О-065 от " 02 " июля 20 20 г.
Срок действия свидетельства установлен до " 02 " июля 20 23 г.

Вид электролаборатории Передвижная
Юридический адрес предприятия 460038, г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, 2/2
Адрес электролаборатории 460038, г. Оренбург, пр-т. Дзержинского, 2/2
Напряжение электроустановок до 1000 В

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.16-2007, гл. 1.8 ПУЭ, ПТЭЭП)

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
3. Проверка заземляющего устройства.
4. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.
5. Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали.
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).

Свидетельство выдано на основании акта проверки готовности электролаборатории к эксплуатации

№ 34-1795-283 от " 25 " июня 20 20 г.

Заместитель руководителя



В.М. Матвеева